



Q-Light AS
Kongsgård Allé 62
4632 Kristiansand

19. desember 2019

Teknisk service, AkzoNobel har utført test etter forespørsel fra Q-light. Det var spørsmål om hva slags malebehandling som kunne anbefales i forbindelse med gipsplater som skal monteres på Q-lights lys Skinner.

Dette ble gjort i testen:

- Avfetting med original forvask og etterskylding med rent vann (metallet har fetthinne som må fjernes).
- Den ene delen ble grunnet med Original heftgrunn, den andre delen ble ikke grunnet.
- Sparklet to ganger med Professional Medium sparkel, LS 104.



Vi gjør oppmerksom på sparkelmasse ikke har armerende kraft, den kan kun rette opp og jevne ut mindre ujevnheter. Om det oppstår bevegelser kan risikoen være at sparkelmassen oppsprekkes. AkzoNobel må derfor ta forbehold om dette.

Vi mener denne behandlingen kan utføres med avfetting og heftgrunning og 2. ganger sparkling, samt ønsket tak eller veggmalning fra Nordsjö.

Med vennlig hilsen
Akzo Nobel Coatings AS

Per Myhre
Teknisk sjef